

**Уровень нормативных потерь электроэнергии на текущий период с указанием источника опубликования решения об установлении уровня нормативных потерь**

(согласно п.116 абз. 8 стандартов раскрытия информации)

Уровень потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям на 2017 год при тарифном регулировании принят регулирующим органом Региональной энергетической комиссией Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого АО в размере 18 172,15 тыс. кВт.ч., или 5,19% (<http://www.rectmn.ru>)

Организация	Отпуск электроэнергии в сеть, тыс. кВт.ч	Норматив технологических потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям на 2017 год, % от отпуска электрической энергии в сеть
Открытое акционерное общество «Радужнинские городские электрические сети», 628460, г. Радужный, Тюменской области, Ханты - Мансийского автономного округа, ул. Казамкина, 2	<b>350 222</b>	<b>5,19</b>

**Норматив технологических потерь электрической энергии на 2017 год**

млн. кВт.ч

№ п/п	Показатели	План 2016 год				
		Всего	ВН	СН 1	СН 2	НН
1	2	3	4	5	6	7
1	Поступление электроэнергии в сеть, ВСЕГО	350,22	0,00	280,18	144,41	49,19
1.1	из смежной сети, всего, в том числе из сети:	123,56		0,00	74,37	49,19
1.1.1	ВН	0,00		0,00	0,00	
1.1.2	СН1	74,37			74,37	0,00
1.1.3	СН2	49,19				49,19
	из 1.1 поступление из сети РСК	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	от электростанций ПЭ (ЭСО)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка)	350,22	0,00	280,18	70,04	0,00
1.4	поступление электроэнергии от других организаций	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Потери электроэнергии в сети	18,17	0,00	11,02	5,29	1,86
	то же в % (п.2/п.1)	5,19	0,00	3,93	3,66	3,78
2.1	Относимые на основное производство	18,17	0,00	11,02	5,29	1,86